

## 質疑書

件名： 沖縄科学技術大学院大学第3研究棟及びセンター棟防犯カメラ設置工事

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園			
No.	該当資料・項目	質問事項	回答
1	2-1.仕様書	機器選定・設定にあたり 既存カメラのメーカー、既存レコーダーのメーカー・能力の情報提供をお願い致します。	既存カメラ 210万画素、デイナイト機能付、パン角度範囲350°、チルト角度範囲90° 相当のネットワークカメラかつLUXRIOT社製映像監視カメラシステム対応のこと 既存レコーダー 2週間の映像録画が可能なもの
2		機器納期が、工期に間に合わない場合は、工期延長可能ですか？	工期延長の必要性については、請負者と契約締結後、確認してまいります。
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			