

質疑書

件名： 沖縄科学技術大学院大学シーサイドハウス改修事業設計その他(改修計画・実施設計・意図伝達・工事監理)業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園			
No.	該当資料・項目	質問事項	回答
1	業務	既存建物の劣化調査は具体的にはどのような方法をお考えですか？	目視での外観検査や現状の躯体に影響のない程度の躯体検査の予定です。
2	業務	熱負荷を低減する方法で、窓の大きさ・向きを考慮するとありますが、躯体を変更せずに行うことでよろしいですか？	よろしいです。
3	業務	部屋のカビが発生してとの事、既存のスペースで部屋の改修他ラウンジ等廊下の内装すべての改修をお考えですか？	現時点でその内容を想定していますが、検査や協議の進捗に応じて変更される可能性があります。
4	業務	屋根の防水等の改修もお考えですか？	現時点で屋根の防水等の改修も想定していますが、検査や協議の進捗に応じて変更される可能性があります。
5	業務	外壁劣化は、目視や手の届く範囲での調査と考えてよろしいですか？	よろしいです。
6		以下余白	
7			
8			
9			